# Smart Meter

Als Fallstudie hier ein erster Ansatz zur Behandlung dieses Themas. Warum ist dies unter dem Betrachtungswinkel EMV von Bedeutung? Es ist nicht auszuschliessen, dass es durch den Einsatz dieser Geräte zu Störungen auf verschiedenen Frequenzbändern kommen könnte.

## Inhaltsverzeichnis

1 Ausgangslage ..... 2
2 Verwendetes Übertragungsverfahren ..... 2
3 Das Protokoll G3-PLC ..... 2
4 Recommendations ITU-T G.9901, -9902, -9903, -9904 ..... 3

## Ausgangslage

Die E-Wirtschaft, veranlasst durch politische Vorgaben, installiert anstatt der seit Jahrzehnten eingesetzten Zähler mit elektromechanischen Zählwerken neue, **elektronische** Zähler ein. Diese neue Zählergeneration erlaubt eine Fernablesung, mit quasi beliebig kurzen Intervallen. In der Praxis werden Auslesungen im 15-Minuten- bzw. Stundenintervall verwendet. Dies ermöglich eine flexible Tarifgestaltung (eine Erweiterung des bekannten Nieder- bzw. Hochtarifsystems). Innovative Anbieter wie https://www.awattar.at/ stellen eine Reihe von Tarifoptionen zur Verfügung.

Die Smart Meter verwenden zur Übertragung der Messwerte Protokolle bzw. Modulationsverfahren auf bestimmten Frequenzbändern, wobei die Signale über das vorhandene Stromnetz übertragen werden. Der typische Abstand zwischen den Zählern und der Erfassungs- und Steuerungsstelle dürfte mehrere hundert Meter betragen, wobei das zur Übertragung verwendete Stromnetz als Antenne fungiert.

Im betrachteten Fall der Wiener Netze als Betreiber des Zählers, siehe auch https://www.wienernetze.at/ueber-smart-meter, wurde auf Anfrage bekannt, dass ein Smart Meter Modell AM550-T, siehe https://www.iskraemeco.com/en/ installiert wurde.

## Verwendetes Übertragungsverfahren

Das Datenblatt des Zählers AM550, siehe https://www.iskraemeco.hr/AM550.pdf, verweist auf das Protokoll G3-PLC zur Informationsübertragung. Die G3-PLC Alliance, siehe https://www.g3-plc.com/home/ umfasst über 50 Unternehmen aus der Energiewirtschaft, die sich unter anderem zusammengefunden haben, um robuste und sichere Übertragungsverfahren zur Steuerung von Energienetzen zu entwickeln. Iskrameco ist Mitglied dieser Allianz, siehe auch https://g3-plc.com/about-g3-plc-alliance/alliance-members/. Interessanterweise ist auch die niederösterreichische EVN Mitglied der Allianz.

## Das Protokoll G3-PLC

Eine Einführung kann über den folgenden Link heruntergeladen werden:

https://www.g3-plc.com/fileadmin/user_upload/What_is_G3PLC/G3-PLC_Alliance_PLC_introduction_for_non_experts_1.1_PUB_May2020.pdf

Auf der Webseite der Allianz und in diesem Dokument wird drauf verwiesen, dass der Übertragungsstandard der folgenden ITU-Empfehlung entspricht:

https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9903

Der verwendete Frequenzbereich befindet sich für die Verwendung in Mitgliedsstaaten der CENELEC

https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whoweare/index.html

zwischen 35 kHz und 121 kHz. Dabei ist für Anwender im Bereich Energiewirtschaft das Band CENELEC A (36 kHz bis 90.6 kHz, mit 36 Trägerfrequenzen) vorgesehen. In anderen Weltregionen werden Frequenzbereiche zwischen 154 kHz und 487 kHz verwendet. Das erwähnte Einführungspaper erklärt auch, dass für die relativ weite, drahtgestützte Übertragung diese tiefen Frequenzen unabdingbar sind. Siehe auch https://www.asut.ch/asut/media/id/380/type/document/20160908_praes_47ma_landis+gyr_haas.pdf

Als Modulation wird OFDM (Orthogonal Frequency Division Modulation) eingesetzt., siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Orthogonales_Frequenzmultiplexverfahren

## Recommendations ITU-T G.9901, -9902, -9903, -9904

Die ITU-T publiziert Empfehlungen, wobei die Serie G Übertragungssysteme, -und Medien, digitale Systeme und Netzwerke umfasst:

**SERIES OF ITU-T RECOMMENDATIONS**

| | |
|---|---|
| Series A | Organization of the work of ITU-T |
| Series D | Tariff and accounting principles and international telecommunication/ICT economic and policy issues |
| Series E | Overall network operation, telephone service, service operation and human factors |
| Series F | Non-telephone telecommunication services |
| **Series G** | **Transmission systems and media, digital systems and networks** |
| Series H | Audiovisual and multimedia systems |
| Series I | Integrated services digital network |
| Series J | Cable networks and transmission of television, sound programme and other multimedia signals |
| Series K | Protection against interference |
| Series L | Environment and ICTs, climate change, e-waste, energy efficiency; construction, installation and protection of cables and other elements of outside plant |
| Series M | Telecommunication management, including TMN and network maintenance |
| Series N | Maintenance: international sound programme and television transmission circuits |
| Series O | Specifications of measuring equipment |
| Series P | Telephone transmission quality, telephone installations, local line networks |
| Series Q | Switching and signalling, and associated measurements and tests |
| Series R | Telegraph transmission |
| Series S | Telegraph services terminal equipment |
| Series T | Terminals for telematic services |
| Series U | Telegraph switching |
| Series V | Data communication over the telephone network |
| Series X | Data networks, open system communications and security |
| Series Y | Global information infrastructure, Internet protocol aspects, next-generation networks, Internet of Things and smart cities |
| Series Z | Languages and general software aspects for telecommunication systems |

- G-9901 (Version 3.0 vom 2017-06-30) beschreibt die grundlegenden Eigenschaften wie Spannungswerte, Messmethoden, Bandpläne, Notches, etc.

**Table A.2 – Parameters for CENELEC-A bandplan**

| Notation | Value | Note |
|---|---|---|
| $f_{START}$ | 35.937 5 kHz | Lowest frequency of CENELEC-A bandplan (subcarrier number 23) |
| $f_{END}$ | 90.625 kHz | Highest frequency of CENELEC-A bandplan (subcarrier number 58) |
| Permanently masked subcarrier indices | 0 to 22, 59 to 127 | Clause 8.4.2.1 of [ITU-T G.9902] |